



Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта oao-mchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кушвинского городского округа, городского округа Верхняя Тура, городского округа Красноуральск УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
Свердловская обл., г. Кушва, ул. Первомайская, 23, тел. 8 (34344) 2-50-82, E-mail: tond-kushva@mail.ru

Предписание № 31/1/20 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Должностным лицом (должностными лицами): Волковым Сергеем Александровичем, начальником ОНД и ПР Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: ---
(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения о проведении плановой выездной проверки № 30 от «24» августа 2021 года, главного государственного инспектора Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск по пожарному надзору Волкова С.А., (дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: 624300, Свердловская обл., г. Кушва, ул. Гвардейцев 5
(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие выездная проверка
(плано-вые/внеплановое) (наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 30 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ, (ИНН 6620007046, ОГРН 1026601301000) Присвоена категория значительного риска
(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:
(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	на объекте защиты система автоматической установки пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (выработан срок службы установленный заводом-изготовителем, монтаж АПС 10.04.2009г.)	ст.4,54,п.4,5 бст.83,84,91 ФЗ-123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008г.; п.54 ППР в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.;	01.10.2022	
2.	в электрощитовой используются некалиброванные (самодельные) плавкие вставки в качестве аппаратов защиты от короткого замыкания и перегрузки	пп.д) п.35 ППР в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.;	01.10.2022	
3.	в подвальном помещении, на 1 этаже в прачечной и пищеблоке допускается эксплуатация светильников со сняты-	пп.в) п.35 ППР в РФ, утвержденные постановлением	01.10.2022	

	<p>на объекте защиты аварийное (эвакуационное) освещение не предусмотрено в: групповых, игральных, приемных, раздевальных, коридорах и лестничных клетках, а также в кухне, стиральной-разборочной и электрошитовой.</p>	<p>правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.; 6.8. СНиП II-Л.3-71 Детские ясли, ч.2, 9 ст.82 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p>	<p>01.10.2022</p>
	<p>на объекте защиты металлические наружные лестницы, предназначенные для эвакуации людей не соответствуют требованиям пожарной безопасности (уклон лестниц более 45 градусов, что не обеспечивает безопасность людей при эвакуации)</p>	<p>п.4.3 СНиП II-Л.3-71 Детские ясли.</p>	<p>01.10.2022</p>
	<p>внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожаров (труба на обводной линии противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения менее требуемого, а именно диаметр составляет 32 мм.), отсутствуют схемы противопожарного водоснабжения</p>	<p>ст.86 ФЗ-123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008г., п.51 ППР в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.; п.15.83. СНиП 2.04.02-84*, п.14.51 СНиП 2.04.01-85*</p>	<p>01.10.2022</p>
	<p>На объекте защиты допускается перекрытие проездов (распашные ворота), ограничивающими проезд пожарной техники. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах, а так же нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.</p>	<p>п.71 ППР в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.;</p>	<p>01.10.2022</p>
	<p>на объекте защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечение безопасности), не обеспечиваются автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания</p>	<p>п.26 ППР в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.;</p>	<p>01.10.2022</p>

Должностное лицо (а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:



Специалист (подпись)

Эксперт: (подпись)

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:

(подпись)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении и получения предписания

(подпись)

Волков С.А.
(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

Прагасова М.В.
(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652784

Владелец Мартынова Ольга Сергеевна

Действителен с 03.05.2024 по 03.05.2025